

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Стенд огневой испытательный 1-го вида. Аттестат №25/174-10 от 18.03.2010 г., действителен до 18.03.2011 г.

ВИДЫ И ПЕРЕЧЕНЬ
ВОЗДЕЙСТВИЙ

В соответствии с ГОСТ 30247.1-94 и ГОСТ 30247.0-94

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПЫТАНИЯ

Приведены в пояснительной записке к данному протоколу испытания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов испытания панель перекрытия ПП-3 при длительной временной нагрузке, принятой в соответствии с п. 2 табл. 3 СНиП 2.01.07-85*, и пролете 6,0 м имеет нормируемый предел огнестойкости RE 60

Руководитель испытания



В. Купулов

Инженер-испытатель



Е. Мохов